

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий**

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Челябинской области

ул. Пушкина, 68, г. Челябинск, 454091 тел. (351)239-70-45, факс (351)264-78-57, E-mail: gpn@blaze.ru.ru,

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы №1

456228, г. Златоуст, ул. Северная, 27, г. 65-37-81, факс 65-37-82

Предписание № 203/1/1

**по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности**

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению

«Средняя общеобразовательная школа №13»

Директору МБОУ СОШ №13 Струковой Елене Сергеевне

по исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Златоустовского городского округа и Кусинского муниципального района по пожарному надзору № 203 от 20.06.2016, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 21.06.2016, проведена плановая проверка

Государственным инспектором ОНДиПР №1 Дорох Евгением Викторовичем

территории, здания(-й) и сооружения(-й): МБОУ СОШ №13,

расположенного (-ых) по адресу (-ам): г. Златоуст, п. Тайнак, ул. Солнечная, 2А

совместно с Директором Струковой Е.С.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ пункта	Содержание пункта (таблицы пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении и указывается только в том случае, если
1	2	3	4
1	Дверь в помещения вентиляционной камеры (№17 по тех. паспорту) не является противопожарной с пределом огнестойкости не менее EI 30 (выполнена деревянной, сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности отсутствует, ярлык со знаком соответствия требуемому пределу огнестойкости отсутствует)	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г., ст. 88 ч.1,2,3, табл. 23, 24; СП 4.13130 п. 5.6.4;	01.06.2017
2	Дверь в помещения вентиляционной камеры (№21 по тех. паспорту) не является противопожарной с пределом огнестойкости не менее EI 30 (выполнена деревянной, сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности отсутствует, ярлык со знаком соответствия требуемому пределу огнестойкости отсутствует)	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г., ст. 88 ч.1,2,3, табл. 23, 24; СП 4.13130 п. 5.6.4;	01.06.2017
3	Дверь помещения прачечной (№26 по тех. паспорту) не является противопожарной с пределом огнестойкости не менее EI 30 (выполнена деревянной, сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности отсутствует, ярлык со знаком соответствия требуемому пределу огнестойкости отсутствует)	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г., ст. 88 ч.1,2,3, табл. 23, 24; СП 4.13130 п. 5.6.4;	01.06.2017
4	Дверь помещения кладовой (№25 по тех. паспорту) не является противопожарной с пределом огнестойкости не менее EI 30 (хранятся матрасы, деревянные изделия и др.) (выполнена деревянной, сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности отсутствует, ярлык со знаком соответствия требуемому пределу огнестойкости отсутствует)	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г., ст. 88 ч.1,2,3, табл. 23, 24; СП 4.13130 п. 5.6.4;	01.06.2017

Покрытие пола в музыкальном зале (№39 по тех. паспорту) облицовки декоративно-отделочными материалами (линолеум) с неопределенными свойствами пожарной опасности (общее подтверждение соответствия требованиям пожарной безопасности данного материала не осуществлено); запрещается применять материал с классом пожарной опасности выше КМ2)	Федеральный закон №123-ФЗ от 22 июля 2008 г. ст. 134 ч.7, табл.3	01.06.2017
Покрытие пола в игровой группы (№51 по тех. паспорту) облицовки декоративно-отделочными материалами (линолеум) с неопределенными свойствами пожарной опасности (общее подтверждение соответствия требованиям пожарной безопасности данного материала не осуществлено); запрещается применять материал с классом пожарной опасности выше КМ2)	Федеральный закон №123-ФЗ от 22 июля 2008 г. ст. 134 ч.7, табл.3	01.06.2017
отсутствуют на путях эвакуации отсутствует эвакуационное освещение	СП 11.131.30.2009 п. 4.3.1; СП 52.13330.2011 п. 7.105	01.06.2017
Применения класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1 (детский сад со специальными местами) не выделены от чистого здания другого функционального назначения (школа, класса функциональной пожарной опасности Ф 4.1) противопожарной перегородкой с пределом огнестойкости не менее EI 30 (между помещением №51 по тех. паспорту – игровой детский сад и помещением №22 по тех. паспорту – коридор школы, установлена деревянная дверь)	СП 4.13130 п.5.2.4	01.06.2017

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности и установленный срок является обязательным для исполнения организацией, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Настоящее предписание может быть обжаловано Начальнику ОНД №1 Рязанову И.Е., заместителю начальника ОНД №1 Асмакову В.А. в срок 15 рабочих дней со дня вынесения настоящего предписания, а также в течение 15 дней с момента его вынесения в вышестоящий орган, в котором находится организация, вынесшая предписание, или в течение 15 дней с момента его вынесения в вышестоящий орган, в котором осуществляется деятельность организации. Действие настоящего предписания прекращается в случае его отмены в установленном порядке. Приказ МЧС РФ № 375 от 28.06.2012 г. «Об утверждении Правил противопожарного надзора за объектами деятельности Главного управления МЧС России по Челябинской области». Размещен Александр Подгорный, инспектор ОНД №1, Челябинск, ул. Пушкина, д. 68 в течение 15 дней с момента его вынесения, должностным лицом, в котором осуществляется деятельность организации. Приказ МЧС РФ № 375 от 28.06.2012 г.


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за соблюдение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти,
- руководители органов местного самоуправления,
- лица, уполномоченные властью, использовать или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций,
- властные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Судящий инспектор ОНД №1
 24.06.2016 г.


 инспектор

С предписанием получено:

 24 июня 2016 г.

директор Струков В.С.
 (подпись, фамилия, инициалы)

Городской телефон «Доверие» Главного управления МЧС России по Челябинской области (351) 230-90-90
 Телефон «Доверие» Уральского регионального центра (343) 371-90-90

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №13»

456293 Челябинская область, г.Златоуст, пос. Центральный, ул. Ленина, д.38
ИНН-7404031092/ КПП- 740401001
Телефон/факс:67-98-96, E-mail:tunduch@mail.ru

Информация МБОУ «СОШ №13»

о выполнении предписания №340 /1/1 от 23.10.2015 г. ОНД №1.

24 июня 2016 года, согласно Распоряжению ОНД №1 №203 от 20.06.2016 г. в структурном подразделении МБОУ «СОШ №13» была произведена внеплановая выездная проверка с целью контроля за исполнением предписания №340/1 от 23.10.2015 г. об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности.

Согласно предписанию №340/1/1 от 23.10.2015 г. ОНД №1 нужно было устранить до 20.06.2016 г. 10 нарушений. На момент проверки директором школы Струковой Е.С. были устранены 9 и 10 пункты нарушения (установлено устройство «Стрелец Мониторинг» под гарантийное письмо на сумму 27000,00 рублей, оформлена пожарная декларация). 8 пунктов предписания не были выполнены из-за отсутствия финансирования.

По вопросу выделения средств директор письменно обращался к Начальнику МКУ Управления образования и молодежной политики ЗГО Ивановой О.А. (письмо исх.№16 от 25.02.2016 г.), Белоусову О.А. (письмо №47 от 27.06.2016 г., письмо №49 от 27.06.2016 г.), депутату собрания депутатов ЗГО Агзамову В.Г. (исх.№11 от 29.01.2016 г.).

Директором подготовлены все необходимые финансовые документы (договора, сметы) для выполнения работ, все сметы прошли проверку в МБУ «КС» г.Златоуста, получены заключения на сметы. Все документы переданы в МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО, в администрацию ЗГО, Главу города В.А.Жилин знает об этой проблеме, но средства из резервного фонда Главы пока не выделены, в связи с тяжёлым финансовым положением в городе.

В результате внеплановой выездной проверки инспектором ОНД №1 было составлено предписание №203/1/1 от 24.06.2016 г., где установлен срок исполнения 8 нарушений - 01.06.2017 г., директору выдан протокол об административном нарушении, документы переданы в суд.

22 июля 2016 года состоялся суд по делу об административном правонарушении в отношении директора Струковой Е.С., которое рассматривал мировой судья судебного участка №7 г.Златоуста Челябинской области. Вынесено Постановление по делу об административном правонарушении от 22.07.2016 г., директору вынесено устное замечание, производство по делу в отношении МБОУ «СОШ №13» прекращено.

8 нарушений будут устранены только при выделении средств из резервного фонда Главы.

Директор МБОУ «СОШ №13» _____ Е.С.Струкова

