

Отчёт о выполнении предписания

Роспотребнадзора в отношении структурного подразделения МБОУ «СОШ №13»
(предписания к акту №339 от 10.12.2014 г.)

Согласно предписания Роспотребнадзора, выданного 10.12.2014г. структурное подразделение МБОУ «СОШ №13» должно было устранить 10 нарушений. На данный момент не устранены следующие:

1. В учебных кабинетах не проведена работа по улучшению искусственной освещённости с последующим лабораторным контролем эффективности выполненных мероприятий.
2. Не проведены мероприятия по улучшению искусственной освещённости групповой дошкольной группы с последующим лабораторным контролем.
3. В игровой дошкольной группе отсутствуют на окнах солнцезащитные устройства.

Для устранения вышеперечисленных нарушений требуется финансирование. С целью выделения в бюджет школы средств на выполнение предписаний Роспотребнадзора директор МБОУ «СОШ №13» обращался Депутату собрания депутатов Златоустовского городского округа Агзамову В.Г. (письмо исх.11 от 29.01.2016 г.), письмо Начальнику МКУ Управление образования и молодёжной политики О.А.Ивановой. Кроме того, в МКУ Управление образования и молодёжной политики были предоставлены необходимые финансовые документы на приобретение светильников в структурное подразделение. На 23.08.2016 г. средства для устранения нарушений не выделены.

Директор МБОУ «СОШ №13»  Е.С.Струкова




23.08.2016г.

10. Обеспечить в личной медицинской книжке данные о гигиеническом обучении Филиной А.В., прививки против гриппа Бобровой Г.Т., согласно требований п. 1. СанПиН 2.4.1.3049-13.

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде и представить подтверждающие документы до «02» ноября 2015г. в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Челябинской области в г. Златоусте и Кусинском районе по адресу: г. Златоуст, ул. Ковшова, д.28.

За невыполнение в установленный срок предписания, в соответствии с ч. 1 ст. 19.5, ст. 19.7 КоАП РФ предусматривается административная ответственность.

Должностное лицо
ТО Управления Роспотребнадзора
по Челябинской области
в г. Златоусте и Кусинском районе


(подпись)

Рубцов С.А.
(Ф.И.О.)

Предписание получил: Директор Муниципального бюджетного образовательного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа – детский сад № 27» Хасанова Ирина Алексеевна

(Ф.И.О. представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Хасанова И.А.

И.А.
(подпись)

«10» декабря 2014 г.

физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов продуктов для организации питания детей в дошкольных образовательных организациях».

- п. 19.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 – в личной медицинской книжке у сотрудника Филина А.В. нет сведений о прохождении периодического гигиенического обучения, в личной медицинской книжке сотрудника Боброва Г.Т. отсутствуют данные о прививке против гриппа, согласно правил «Персонал дошкольных образовательных организаций проходит предварительные, при поступлении на работу, и периодические медицинские осмотры, в установленном порядке; аттестацию на знание настоящих санитарных норм и правил не реже 1 раза в 2 года, для персонала пищеблока, а также лиц, участвующих в раздаче пищи детям - не реже 1 раза в году».

(в чем выражено нарушение, пункт, статья, наименование нормативного правового акта)

Данные факты являются нарушением требований ст. 11, ст. 28 и ст. 29 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», и в соответствии со ст. 50 Федерального Закона от 30 марта 1999г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предписывает: Муниципальному бюджетному образовательному учреждению для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа – детский сад № 27».

(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Юридический адрес: Челябинская область, г. Златоуст, п. Тайнак, ул. Солнечная, д. 2

фактический адрес: Челябинская область, г. Златоуст, п. Тайнак, ул. Солнечная, д. 2

сведения о государственной регистрации: 1027400579150

в срок до « 02 » ноября 2015 г. устранить выявленные нарушения:

1. Обеспечить выполнение ремонтных работ в кабинете 1 класса и медицинском кабинете, согласно требованиям п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10.
2. По выявленным нарушениям гигиенических нормативов условий освещения в кабинете 1 класса, в кабинете 3 класса, в кабинете дополнительных занятий, разработать и провести мероприятия по улучшению искусственной освещенности с последующим лабораторным контролем эффективности выполненных мероприятий в соответствии с требованиями ст. 11, 28 Федерального закона РФ от 30.03.1999 г. № 52 – ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10.
3. Обеспечить оптимальные уровни микроклимата в помещениях учреждения согласно требований п. 6.2., п. 6.4. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 8.7., п. 8.4. СанПиН 2.4.1.3049-13.
4. По выявленным нарушениям гигиенических нормативов условий освещения в групповой дошкольной группы, разработать и провести мероприятия по улучшению искусственной освещенности с последующим лабораторным контролем эффективности выполненных мероприятий в соответствии с требованиями ст. 11, 28 Федерального закона РФ от 30.03.1999 г. № 52 – ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 7.7. СанПиН 2.4.1.3049-13.
5. Обеспечить наличие солнцезащитных устройств в игровой дошкольной группы, согласно требований п. 7.3. СанПиН 2.4.1.3049-13.
6. Обеспечить в буфетной дошкольной группы наличие душевой насадки для ополаскивания посуды, согласно требований п. 13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13.
7. Обеспечить выполнение технологии при приготовлении блюд и кулинарных изделий, согласно требований п. 14.11. СанПиН 2.4.1.3049-13.
8. Обеспечить витаминизацию третьих блюд из расчета для детей от 1 - 3 лет - 35 мг, для детей 3 - 6 лет - 50,0 мг на порцию, согласно требований п. 14.21. из расчета для детей от 1 - 3 лет - 35 мг, для детей 3 - 6 лет - 50,0 мг на порцию.
9. Обеспечить выполнение норм питания на детей дошкольного возраста в полном объеме на каждого ребенка, согласно требований п. 15.3. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Златоусте и Кусинском районе» - в кабинете дополнительного образования уровень температуры составил - от $16,1 \pm 0,6$ градусов до $16,3 \pm 0,6$ градусов (при норме 18-24 градусов), в игровой дошкольной группы от $18,1 \pm 0,6$ до $18,3 \pm 0,6$ градусов (при норме не ниже 22 градусов), уровень относительной влажности в кабинете 1 класса составил $26,1 \pm 5,8\%$, в кабинете 3 класса - $35,4 \pm 5,8\%$, в кабинете дополнительного образования $22,3 \pm 5,8\%$, в игровой дошкольной группы $29,2 \pm 5,8\%$ (при норме 40-60%).

- п. 7.7. СанПиН 2.4.1.3049-13 - согласно протокола лабораторных испытаний № 7062/01-015/ ОСВ от 02.12.2014 г., выданный филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Златоусте и Кусинском районе» - в групповой дошкольной группы уровень искусственной освещенности составил в точке № 1 - 77 ± 7 лк, в точке № 2 - 67 ± 6 лк, в точке № 3 - 59 ± 5 лк, при норме освещенности 200 лк, согласно правил «Источники искусственного освещения должны обеспечивать достаточное равномерное освещение всех помещений».

- п. 7.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 - в игровой отсутствуют солнцезащитные устройства, согласно правил. «Световые проемы в групповых, игровых и спальнях оборудуют регулируемыми солнцезащитными устройствами».

- п. 13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13 - посуда в буфетной дошкольной группы и в мойке кухонного инвентаря обрабатывается не качественно, для ополаскивания посуды отсутствует душевая насадка, что подтверждено протоколом лабораторных испытаний № 7075 от 08.12.2014 года, выданный филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Златоусте и Кусинском районе», где в смыве с доски «Хлеб» и ножа разделочного «Рыба вареная» выявлены бактерии группы кишечной палочки (в норме - отсутствие), согласно правил «Столовая посуда после механического удаления остатков пищи моется путем полного погружения с добавлением моющих средств (первая ванна) с температурой воды не ниже $40\text{ }^{\circ}\text{C}$, ополаскивается горячей проточной водой с температурой не ниже $65\text{ }^{\circ}\text{C}$ (вторая ванна) с помощью гибкого шланга с душевой насадкой и просушивается на специальных решетках».

- п. 14.11. СанПиН 2.4.1.3049-13 - согласно протоколов лабораторных испытаний № 7082 ГДП от 09.12.2014 г., выданный филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Златоусте и Кусинском районе» - в пробе «Котлета с гороховым пюре» установлено: Б+У - $63,0 \pm 3,1$ г/100г, массовая доля сухих веществ - $78,3 \pm 3,9\%$, энергетическая ценность - 390 ± 19 ккал; согласно протоколов лабораторных испытаний № 7083 ГДП от 09.12.2014 г., выданный филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Златоусте и Кусинском районе» - в пробе «Кисель» установлено: Б+У - $26 \pm 1,3$ г/100г, массовая доля сухих веществ - $26 \pm 1,3\%$, энергетическая ценность - $104 \pm 5,2$ ккал, согласно правил «При кулинарной обработке пищевых продуктов необходимо обеспечить выполнение технологии приготовления блюд, изложенной в технологической карте (Приложение 7), а также соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к технологическим процессам приготовления блюд».

- п. 14.21. СанПиН 2.4.1.3049-13 - согласно протоколов лабораторных испытаний № 7083 ГДП от 09.12.2014 г., выданный филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Златоусте и Кусинском районе» - в пробе «Кисель» количество витамина С составило 32,2 мг., согласно правил «При отсутствии в рационе питания витаминизированных напитков проводится искусственная С-витаминизация. Искусственная С-витаминизация в дошкольных образовательных организациях (группах) осуществляется из расчета для детей от 1 - 3 лет - 35 мг, для детей 3 - 6 лет - 50,0 мг на порцию».

- п. 15.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 - отмечается невыполнение норм питания рыбе - 81%, молоку - 94%, творогу - 60%, яйцу - 83%, картофелю - 56%, овощам - 90%, сокам - 92%, сахару - 85%, муке - 59%, согласно правил «Питание должно быть организовано в соответствии с примерным меню, утвержденным руководителем дошкольной образовательной организации, рассчитанным не менее чем на 2 недели, с учетом

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области
Территориальный отдел в г. Златоусте и Кусинском районе
ОКПО 75430681 ОГРН 1057423518173 ИНН/КПП 7451216069/745101001
ул. Ковшова, д. 28, г. Златоуст, 456200
тел/факс 8(3513)62-22-01 E-mail: zlatrpn@chel.surnet.ru
<http://74.rospotrebnadzor.ru/>

Предписание к акту № 339
по результатам проведения мероприятия по контролю (надзору)

«10» декабря 2014 г.

г. Златоуст

Должностное лицо территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Челябинской области в г. Златоусте и Кусинском районе: главный специалист-эксперт Рубцов Сергей Александрович

на основании акта по результатам проведения мероприятия по контролю (надзору) № 339 от «10» декабря 2014 г. составленного в ходе проведения плановой выездной проверки Муниципального бюджетного образовательного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа – детский сад № 27», юр. адрес: Челябинская область, г. Златоуст, п. Тайнак, ул. Солнечная, д. 2, фактический адрес: Челябинская область, г. Златоуст, п. Тайнак, ул. Солнечная, д. 2 выявлены нарушения требований: ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», а именно:

- п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 – в кабинете 1 класса местами побелка и штукатурка отходит от потолка и стен; в медицинском кабинете местами побелка и штукатурка отходит от потолка и стен, отмечаются трещины, согласно правил «Потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств».
- п. 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 – согласно протокола лабораторных испытаний № 7062/01-015/ ОСВ от 02.12.2014 г., выданный филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Златоусте и Кусинском районе» в кабинете 1 класса уровень искусственной освещенности составил 1 ряд 1 парта 144±13 лк, 2 ряд 1 парта 120±11 лк, 2 ряд 2 парта 108±10 лк, на доске 109±10 лк (при норме освещенности 300-500 лк); в кабинете 3 класса уровень искусственной освещенности составил 1 ряд 1 парта 116±11 лк, 1 ряд 2 парта 116±11 лк, 2 ряд 2 парта 116±11 лк, на доске 134±12 лк (при норме освещенности 300-500 лк); в кабинете дополнительных занятий уровень искусственной освещенности составил 1 ряд 1 парта 234±22 лк, 1 ряд 2 парта 191±18 лк, 2 ряд 1 парта 218±20 лк, на доске 178±16 лк (при норме освещенности 300-500 лк); согласно правил «В учебных кабинетах уровни освещенности должны соответствовать следующим нормам: на рабочих столах - 300 - 500 лк, на классной доске - 300 - 500 лк».
- п. 6.2., п. 6.4. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 8.7., п. 8.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 – согласно протокола лабораторных испытаний № 7061/01-06/ МКЛ от 02.12.2014 г., выданный филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе